

**БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ГОРОДА ОМСКА  
«ДЕТСКИЙ САД № 13»  
644027, г.Омск, ул. Н.Кузнецова, 4 «а»  
Тел. (3812)536-797  
ИНН 5506038343 КПП 550601001 ОГРН 1025501255867  
e-mail : dc-13@mail.ru**

---

**План  
мероприятий по устранению Предписания Роспотребнадзора**

**№ 36/ПВ от 05.02.2024 года**

№ п/п	Выявленные нарушения	Мероприятия по устранению	Сроки выполнения	Предварительная сумма	Отметки выполнения	ответственный
1.	Обеспечить проведение исследования технического состояния системы вентиляции 1 раз в 10 лет с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха – в групповых ячейках п.п.2.7.4.СП 2.4.3648-20	Провести исследование технического состояния системы вентиляции в групповых ячейках	01.09.2025	150 т	При наличии финансирования	заведующий
2.	Обеспечить отделку пола в ванном зале бассейна, допускающую проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями – п.2.5.2 СП 2.4.3648-20	1.Направлены службные в деп образование на выделение финансирования	01.09.2025	250 т	При наличии финансирования	заведующий

1. П.1 - Предписания № 36/ ПВ от 05.02.2024 года выполнен частично ( прачечная, пищеблок).
2. П.2 - Предписания № 36/ ПВ от 05.02.2024 года требуют финансовые затраты.
3. П.3; П.4; П5; П.6 – устранены во время проверки и предоставлены все подтверждающие документы.

Заведующий БДОУ



О.А.Прокопьева