

1/9 26/21
Законотворчество

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения
№ 105

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения (далее – объект)

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Детский сад
- 1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: 644027, г. Омск, ул. Н. Кузнецова,
д. 4 а; (3812)53-67-97; dc-13@mail.ru.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1307.2 кв. м;
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м;
 - наличие прилегающего земельного участка да; 4364 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания: 1986, год последнего капитального ремонта: нет.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 01.07.2020 г., капитального не планируется г.
- 1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник): бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Детский сад № 13», (БДОУ г. Омска «Детский сад № 13»).
(полное наименование, сокращенное наименование)
- 1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: 644027, г. Омск,
ул. Н. Кузнецова, д. 4 а; (3812)53-67-97; dc-13@mail.ru.
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда, собственность (нужное подчеркнуть).
- 1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (нужное подчеркнуть).
- 1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, муниципальная (нужное подчеркнуть).
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Департамент образования Администрации города Омска.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, телефон, e-mail: 644000, город Омск, ул.
К. Либкнехта, дом 33; (3812) 20-11-92; obrazovanie@admomsk.ru.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: (труд и занятость, здравоохранение, социальная защита, спорт и физическая культура, информация и связь, культура, транспорт, образование, торговля,

общественное питание, бытовое обслуживание, жилищный фонд, административные здания и учреждения) (*нужное подчеркнуть*).

2.2. Виды оказываемых услуг: дошкольное образование.

2.3. Форма оказания услуг: на объекте

(на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории (*нужное подчеркнуть*). В сфере образования: воспитанники, обучающиеся, родители (законные представители), сотрудники объекта; все участники образовательных отношений (*нужное подчеркнуть*).

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: нет

(инвалиды, передвигающиеся в креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития)

2.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (нет)

2.7. Общее количество получателей услуг, обслуживаемых в день 110, количество получателей услуг из числа инвалидов и других маломобильных групп населения, обслуживаемых в день в настоящее время нет.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом до остановки 3-й разъезд: автобусы 72, 6, маршрутное такси 372, 99, 6, 514, 430, 212, М. (*описывается маршрут движения с использованием пассажирского транспорта*)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 600 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 15 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет (*нужное подчеркнуть*).

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером (*нужное подчеркнуть*).

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная (*нужное подчеркнуть*).

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (*нужное подчеркнуть*), неровная дорога, нет асфальтированных тротуаров, спуск с дороги на тротуар, их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: да, нет (*нужное подчеркнуть*).

3.3. Вариант организации доступности объектов (формы обслуживания)*

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
С нарушениями зрения	ДУ
Передвигающиеся в креслах-колясках	ВНД

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
С нарушениями слуха	ДУ
С нарушениями умственного развития	ДУ
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДУ

* Указывается один из вариантов: "А" – доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения, "ДУ" – обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно, "ВНД" – временно недоступно: доступность не организована.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		1, 2, 3, 4
2	Вход (входы) в здание	ДУ		5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ		13, 14, 15, 22
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		16
4.1	Жилые помещения (в этой зоне прописываются жилые комнаты общежитий, палаты стационаров, интернатов, санаториев и т.д.)	-----		-----
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		19, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		-----
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		-----

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

2.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта: ДУ.

3.6. Состояние доступности объекта

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
1. Объект введен в эксплуатацию и полностью соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг	-	-	-	Объект постройки 1986 года.	-
2. В результате проведения капитального ремонта, реконструкции, модернизации объект соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг	-	-	-	Капитальный ремонт не проводился	-
2.1. Объект, на котором до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, на котором в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребности инвалидов.	-	1	-		-

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдени е норм, ед.	Доля, %		
3. На объекте установлено или выявлено:					
3.1. Обеспечение доступа к месту предоставления услуги	-	1	-	Вход на территорию следует оборудовать доступными для МГН элементами информации об объекте. <u>Лестница (наружная), фото № 1 – вход на территорию:</u> Крайевые ступени лестничных маршей должны быть выделены цветом или фактурой. Наружные лестницы должны быть оборудованы поручнями с двух сторон на высоте 0,9 и 0,7 м. Размеры длины и высоты поручней всех лестниц допускается изменять по месту в пределах $\pm 0,03$ м	3 кв. 2020 г
3.2. Предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме	-	-	-	-	-
3.3. Предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида	-	-	-	-	-
3.4. Сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно- двигательного аппарата	-	1	-	Организовать сопровождение инвалидов на объекте.	4 кв. 2018 г.
3.5. Обеспечено сопровождение получателя услуг по территории организации при пользовании услугами	-	1	-	Организовать сопровождение инвалидов по территории организации.	4 кв. 2018г.
3.6. Оказание помощи инвалидам	1	-	-	-	-

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдени е норм, ед.	Доля, %		
в преодолении барьеров при предоставлении им услуг					
4. На объекте обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе имеются:					
4.1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов 10 %		1	-	На стоянке (парковке) транспортных средств личного пользования, расположенной на участке около здания организации сферы услуг или внутри этого здания следует выделять 10% машино-мест (но не менее одного места) для людей с инвалидностью, в том числе количество специализированных расширенных машино-мест для автомобилей инвалидов, передвигающихся на кресло - коляске. Каждое выделяемое машино - место должно обозначаться дорожной разметкой и, кроме того, на участке около здания – дорожными знаками, внутри зданий – знаком доступности, выполняемым на вертикальной поверхности (стене, стойке и т.п.) на высоте от 1,5 до 2,0 м. Места для стоянки (парковки) автомобилей управляемых или перевозящих инвалидов, следует размещать вблизи входа в здание, но не далее 50 м., от входа в жилое здание – не далее 100 м. Размеры парковочных мест, расположенных параллельно бордюру, должны обеспечивать доступ к задней части автомобиля для пользования пандусом	4 кв. 2020 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾		Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдени е норм, ед.		
			или подъемным приспособлением. Разметку места для стоянки (парковки) транспортных средств инвалида на кресле-коляске следует предусматривать размером 6,0 × 3,6 м, что дает возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины.	
4.2. Устройство входных групп с учётом потребностей инвалидов		1	<p>Лестница (наружная): Поверхность ступеней должна иметь антискользящее покрытие и быть шероховатой. Выделить контрастным цветом первую и последнюю ступени лестниц. Рекомендуется уложить тактильные указатели, глубиной 0,5 - 0,6 м, на расстоянии 0,3 от внешнего края проступи верхней и нижней ступени.</p> <p>Входные площадки: Входные площадки при входах, должны иметь навес, водоотвод. Поверхности покрытий входных площадок должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании.</p> <p>Входные двери: Для того чтобы легко ориентироваться при входе в нужную группу установить информационные таблички на всех входных дверях с названием или номером группы. Рекомендуется устранить пороги всех входных дверей до 0,014 м. В полотнах наружных дверей, доступных для МГН, следует предусматривать смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть которых должна располагаться в пределах от 0,5 до 1,2 м. от уровня пола. Нижняя часть стеклянных дверных полотен на высоту не менее 0,3 м. от уровня пола должна быть защищена противоударной полосой. Прозрачные двери на входах и в здании, а также ограждения следует выполнять из ударопрочного материала.</p>	3 кв. 2024 г

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдени е норм, ед.	Доля, %		
				На прозрачных полотнах дверей следует предусматривать яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м, расположенную на уровне не ниже 1,2 м. и не выше 1,5 м. от поверхности пешеходного пути. Тамбуры: Закрепить анти-скользящее покрытие в тамбурах, рекомендуется устранить пороги во всех тамбурах до 0,014 м.	
4.3. Размещение оборудования и носителей информации с учетом потребностей инвалидов	-	1	-	Определить группы где будут находиться дети с ограниченными возможностями, определить маршрут движения для них. На пути движения внутри здания ковровые покрытия должны быть плотно закреплены, особенно на стыках полотен и по границе разнородных покрытий. Подходы к различному оборудованию и мебели должны быть по ширине не менее 0,9 м, а при необходимости поворота кресла-коляски на 90° - не менее 1,2 м. Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании от себя должна быть не менее 1,2 м, а при открывании к себе - не менее 1,5 м при ширине не менее 1,5 м. Ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью следует принимать не менее 1,2 м. Конструктивные элементы и устройства внутри зданий, а также декоративные элементы, размещаемые в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях, должны иметь закругленные края и не выступать более чем на 0,1 м на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пола. Если элементы выступают за плоскость стен более чем на 0,1 м, то пространство под ними должно быть выделено бортиком высотой не менее 0,05 м. При размещении устройств, указателей на отдельно стоящей опоре они не	3 кв. 2022 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдени е норм, ед.	Доля, %		
				<p>должны выступать более чем на 0,3 м. Под маршем открытой лестницы и другими нависающими элементами внутри здания, имеющими высоту в свету менее 2,1 м, следует устанавливать барьеры, ограждения или иные устройства, препятствующие доступу инвалидов в эту зону.</p> <p>Лестницы (внутри здания): Выделить верхнюю и нижнюю ступени контрастным цветом. Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, должны иметь бортики высотой не менее 0,02 м или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги.</p> <p>Устранить имеющиеся пороги на пути движения внутри здания по коридорам до 0,014м. Устранить имеющиеся пороги в мед. кабинете до 0,014 м. Устранить имеющиеся пороги до 0,014 м. в зальных формах обслуживания. Ковровые покрытия должны быть плотно закреплены, особенно на стыках полотен и по границе разнородных покрытий. Устранить имеющиеся пороги в спальнях комнатах до 0,014 м. Устранить имеющиеся пороги в приемных группах (гардеробных) до 0,014 м.</p> <p>Выходы эвакуации: Высота порога не более 0,014. Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты. Оборудовать стрелки навигации на стенах коридора направляющие к выходу эвакуации.</p>	
4.4. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной	-	1	-	<p>Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию распознавания, быть увязана с художественным решением интерьера и располагаться на высоте не менее 1,5 м и не более</p>	3 кв. 2020 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдени е норм, ед.	Доля, %		
текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне				4,5 м от уровня пола. Надписи должны быть выполнены крупным шрифтом высотой не менее 6см. на контрастном фоне. Привести в соответствие с СП 59.13330.2011. п. 5.5 Аудиовизуальные информационные системы Таблички на кабинетах и навигация внутри здания должны быть едины, понятны и доступны для инвалидов по зрению. Информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м: - перед входом в здание с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов); - перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения. Нумерация шкафов раздевалочных должна быть выполнена рельефным шрифтом и на контрастном фоне.	
4.5. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка	-	-	-	-	-
4.6. Сменные кресла-коляски	-	-	-	-	-
4.7. Поручни	-	1	-	Лестница (наружная): Вдоль обеих сторон лестницы, необходимо устанавливать ограждения с поручнями. Поручни следует располагать на высоте 0,7 м и 0,9 м. (допускается от 0,85 до 0,92 м.), для детей младших групп 0,5 м. Завершающие части поручня должны быть длиннее лестницы на 0,3 м.	3 кв. 2020 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдени е норм, ед.	Доля, %		
				(допускается от 0,27 до 0,33 м) и иметь не травмирующее завершение. Поручни рекомендуются применять округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м. При расчетной ширине марша лестницы 4 м и более следует предусматривать дополнительные центральные двусторонние разделительные поручни. Рекомендуются оборудовать все входные лестницы поручнями. Лестницы (внутри здания): Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте. Поручни рекомендуются применять округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м, завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м (допускается от 0,27 до 0,33 м) и иметь не травмирующее завершение.	
4.8. Пандусы		1	-	Необходимо построить пандус с уклоном не круче 1:20. Расположить с боковой стороны входной зоны. Длина марша пандуса не должна превышать 9,0 м. Длина горизонтальной площадки прямого пандуса должна быть не менее 1,5 м. В верхнем и нижнем окончаниях пандуса следует предусмотреть свободную зону размером не менее 1,5х 1,5 м. Пандус должен иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 м и 0,7 м., выступающими за марш на 0,30 м., и имеющими нетравмоопасное завершение. Расстояние между поручнями должно быть в пределах 0,9-1,0 м. Колесо-отбойные устройства высотой 0,1 м. следует устанавливать на промежуточных площадках и на съезде. Поверхность пандуса должна быть нескользкой, отчётливо маркированной цветом или текстурой,	4 кв. 2026 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений	
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдени е норм, ед.	Доля, %			
				контрастной относительно прилегающей поверхности (контрастным цветом следует выделять поручни и колесоотбойники). Установить кнопку вызова для МГН на центральном входе, она должна находиться не выше 0,8 м. от уровня земли и обозначена пиктограммой. Установить на здании направляющие стрелки при входе на территорию с обозначением где будет доступна кнопка вызова. Места установки кнопки вызова персонала для инвалидов, могут быть самыми-разнообразными: на стене здания, на перилах, на специальном столбе или на фонаре перед крыльцом. Кнопку желательно выполнить в антивандалном исполнении и закрыть от осадков (утопить в стене, выполнить защитный кожух и т.п.), для безопасности кнопка должна работать под напряжением 12 Вольт. Назначить ответственного, необходимо заранее определить, кто из персонала заведения будет реагировать на звонки, чтобы звонок был слышен на конкретном рабочем месте. При выполнении благоустройства территории возле входа необходимо обеспечить возможность подъезда к кнопке вызова инвалида на кресле-коляске.		
4.9. Подъёмные платформы (аппарели), лифты	-	-	-		2 кв. 2020 г.	
4.10. Раздвижные двери	-	-	-		-	
4.11. Доступные санитарно-гигиенические помещения	-	1	-	Имеющиеся пороги не должны быть более 0,014 м. Организовать оказание ситуационной помощи. В душевых покрытие пола должно быть не скользким	2 кв. 2020 г.	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾		Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдени е норм, ед.		
4.11.1 Бассейн	-	1	<p>Лестница (фото № 22), установить поручни с двух сторон в соответствии со стандартами, выделить контрастным цветом первую и последнюю ступени лестницы.</p> <p>Для ориентирования лиц с полной потерей зрения и слабовидящих рекомендуется: вдоль стен зала у специализированных ванн бассейн и на входах в зал из помещений для переодевания и душевых следует устанавливать горизонтальные поручни на высоте от пола в пределах от 0,9 до 1,2 м, а в залах с бассейном для детей - на уровне 0,5 м от пола.</p> <p>На основных маршрутах движения и на обходных дорожках специализированного бассейна должны предусматриваться специальные тактильные полосы для информации и ориентации. Ширина полос ориентации для открытых ванн - не менее 1,2 м.</p> <p>В мелкой части ванны бассейн для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата следует устраивать пологую лестницу с размерами, не менее: подступенков - 0,14 м и проступей - 0,3 м.</p> <p>Рекомендуется устраивать лестницу вне габаритов ванны.</p> <p>Обходная дорожка по периметру ванн должна быть шириной не менее 2 м в крытых и 2,5 м у открытых ванн, На площади обходной дорожки следует предусматривать места для хранения кресел-колясок. Край ванны бассейна по всему периметру должен выделяться полосой, имеющей контрастную окраску по отношению к цвету обходной дорожки. Устранить имеющиеся пороги на пути движения к бассейну до 0,014 м., покрытие пола должно быть нескользящим.</p>	3 кв. 2020 г.

Наименование показателя для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение е норм, ед.	Доля, %		
4.12. Достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей и площадок	-	1	-	В полотнах наружных дверей, установить смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть которых должна располагаться в пределах от 0,5 до 1,2 м от уровня пола. На прозрачных полотнах дверей установить яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1 м. и шириной не менее 0,2 м., или круг диаметром 0,1-0,2 м., расположенную на уровне 0,9 – 1,0 м. и 1,3-1,4.	3 кв. 2021 г.
4.13. Одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной плитой и звукоусиливающей аппаратурой	-	1	-	Места для тех, чей слух совсем слабый, могут быть оборудованы электроакустическими приборами и индивидуальными наушниками.	4 кв. 2020 г.
4.14. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	-	1	-	Организовать доступ сурдопереводчика при необходимости.	-
4.15. Доля работников объекта, прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством	-	-	0	Провести обучение сотрудников.	3 кв. 2020 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдени е норм, ед.	Доля, %		
Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %					
4.16. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	1	-	-	-	-
4.17. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением тьютора	-	-	-	-	-
4.18. Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, от общего числа педагогических работников объекта	-	-	-	-	-

Наименование показателя для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдени е норм, ед.	Доля, %		
4.19. Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	1	-	-	-	-
5. Проведение инструктирования/обучения сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам	-	1	-	Провести инструктаж среди сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам и МГН, завести журнал проведения инструктажа.	2017 г.
6. Доля инвалидов, удовлетворенных качеством предоставления услуг, %	-	-	-	-	-
7. Доля инвалидов, получивших мероприятия по социальной реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %	-	-	0	-	-
8. Доля инвалидов, получивших мероприятия по медицинской реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной	-	-	-	-	-

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдени е норм, ед.	Доля, %		
программе реабилитации или абилитации), %					
9. Доля инвалидов, получающих реабилитационные мероприятия по профессиональной реабилитации (в общем количестве инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации), %	-	-	0	-	-
11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов), %	-	-	-	Обслуживание на дому не предоставляется	-
12. Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста (в общей численности инвалидов трудоспособного возраста), %	-	-	0	-	-
13. Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости (в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве), %	-	-	0	-	-
14. Доля сотрудников,	-	-	0	Провести обучение сотрудников.	2 кв.

Наименование показателя для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдени е норм, ед.	Доля, %		
предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %					2018 г.
15. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением персонала объекта или социальных служб (в общем количестве предоставляемых услуг), %	-	-	Нет данных	-	-
16. Доля сотрудников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им	-	-	0	Разработать инструкцию оказания ситуационной помощи инвалидам различных категорий и другим МГН, назначить ответственных за оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг. Административно-распорядительным актом возложить на сотрудников оказание помощи при предоставлении услуг МГН.	1 кв. 2018 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдени е норм, ед.	Доля, %		
услуг (в общем количестве персонала, предоставляющего данные услуги населению), %					

Примечание: ¹⁾ в колонках напротив каждого показателя ставится только одна цифра – 1. Значение "Доля, %" указывается только в показателях, 6-16, при этом доля определяется следующим образом: 11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов): всего инвалидов 50, из них 30 получают услугу на дому, значит, $30/50 \times 100 = 60\%$. Если, например, стоянки, пандуса или иного показателя нет, но и не требуются, это считается как соблюдение норм.

4. Управленческое решение (проект)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения) объекта	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт текущий (зона ответственности Администрация ОАО г. Омска)
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: 2017 - 2026 гг.

в рамках исполнения п.3.6 паспорта доступности

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДЧ-В.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с Министерством образования Омской области, Министерством имущественных отношений Омской области.

Имеется заключение уполномоченной организацией о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается акт экспертной оценки от 6 октября 2017 года.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата: http://zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании (при наличии):

1. Анкеты объекта социальной инфраструктуры от "29" ноября 2016 года.
2. Акта экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры от "06" октября 2017 года
3. Решения комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг): протокол от "06" ноября 2017 года № 105

Заведующий
(должность)



О.А. Прокопьева
(инициалы, фамилия)

Дата "05" Декабря 2017 года